

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.01269

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019864

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Юридический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН:

1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 49, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Юридический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, см. приложение бланк №

0016428. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 50 адрес электронной почты:

info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».

Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес:

129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26.

Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г.

выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска и штукатурки водно-дисперсионные фактурные:

краска фактурная (структурная), штукатурки фактурные

(структурные) марок: штукатурки акриловые,

штукатурки силиконовые, изготовленные по

ТУ 20.30.11-059-45860602-2017.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 00 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый)

по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность Д2 (умеренная) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов

горения Т1 (малоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/М2545-ФЗ от 17.05.2018, № 2/М2546-ФЗ от 17.05.2018, № 2/М2547-ФЗ от 17.05.2018

Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан

Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 8054(Л)-АП от 17.07.2017 г.

ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Акт о результатах анализа состояния

производства № 8054(С)-АП от 27.07.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от

21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.01047-17 от

28.04.2017г., выданный ОС ООО "РусПромГрупп", аттестат аккредитации № РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.004-15.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2018 по 20.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01269

(обязательная сертификация)

№ 0016428

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИБИРЬ"	630554, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Двуречье, улица Молодежная, 15/1



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия