

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00265/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010195

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 5.
ОГРН: 1027739481538. Тел./факс: 8 (495) 995 78 58. Адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 5.
ОГРН: 1027739481538. Тел./факс: 8 (495) 995 78 58. Адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, оф. 412. Тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61).
Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489.
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные материалы (покрытия) PARADE,
выпускаемые по ТУ 20.30.11-071-45860602-2019, имеют
показатели пожарной опасности в соответствии с
Приложением, бланк № 0021311.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статьи 13 и 134.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-64/09-2019 от 17.09.2019 г., № С-65/09-2019 от 17.09.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 229-230/ОС-19 от 17.07.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-071-45860602-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

23.09.2019

по 22.09.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия
В.В. Трошина

Эксперт (эксперты)

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00265/19

(обязательная сертификация)

№ 0021311

Декоративные материалы (покрытия) PARADE, выпускаемые по ТУ 20.30.11-071-45860602-2019, имеют показатели пожарной опасности,

лаковые декоративные покрытия PARADE:

группа горючести – Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94 (метод II)
 «Строительные материалы. Метод испытаний на горючесть»;
 группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96
 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
 дымообразующая способность – Д3 (высокая) по ГОСТ 12.1.044
 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
 токсичность продуктов горения – Т2 (умеренноопасная) по ГОСТ 12.1.044
 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

структурные декоративные покрытия PARADE:

группа горючести – Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94 (метод II)
 «Строительные материалы. Метод испытаний на горючесть»;
 группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96
 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
 дымообразующая способность – Д2 (умеренная) по ГОСТ 12.1.044
 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
 токсичность продуктов горения – Т2 (умеренноопасная) по ГОСТ 12.1.044
 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


 подпись


 подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия